



1. Beschlussvorlage

Tagesordnungspunkt:

Leitungserneuerung Wipperweg

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis		
		einst.	Enth.	Gegen.
Betriebsausschuss Wasserwerk	20.06.2012			

Sachverhalt:

Die Wasserleitung einschließlich der Druckminderanlage im Verlauf des Wipperweg soll erneuert werden. Es handelt sich um ca. 430 m Hauptleitung und 5 Stück Hausanschlüsse.

Diese Maßnahme wird als Ersatz für die im Wirtschaftplan aufgeführten, jetzt aber entfallenen Maßnahmen Zur Wupperquelle in Börlinghausen und der Erneuerung der Druckminderanlage Kotthäuserhöhe durchgeführt.

Für die Maßnahme Wipperweg wird mit Kosten in Höhe von 132 T€ gerechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt die Erneuerung der Wasserleitung im Wipperweg.

2. WV: zur Sitzung