

1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 73 „Bergstraße / Hauptstraße“ gem. § 13 BauGB

Ergebnis des Beteiligungsverfahrens gem. § 13 Abs. 2 BauGB

lfd. Nr.	Eingabesteller	Datum	wesentlicher Inhalt der Eingabe	Stellungnahme	Ergebnis
T 1	Ober- bergischer Kreis	11.02.2013	Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass am Gewerbestandort früher ein 5000 Liter Heizöltank existierte. Dieser wurde am 18.10.2001 gem. Anzeige durch den TÜV Wuppertal ordnungsgemäß stillgelegt. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird mitgeteilt, dass die Entwässerung mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen ist.	Da die ordnungsgemäße Stilllegung durch den TÜV bescheinigt wurde, besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Im Baugenehmigungsverfahren wird ein Entwässerungsantrag gestellt und dieser wird mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen