

Stellungnahme(n) (Stand: 09.05.2022)

Sie betrachten: Dannenberg, 21. Änderung gem. § 13a BauGB
Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB
Zeitraum: 12.04.2022 - 13.05.2022

Behörde:	Gemeinde Marienheide: VII-technische Dienste – Tiefbau Marco Schmereim
Frist:	13.05.2022
Stellungnahme:	Erstellt von: Marco Schmereim, am: 05.05.2022 , Aktenzeichen: - Die benötigte Löschwassermenge von 800 l/min wird zurzeit nicht allein über das Netz sondern durch das Netz in Verbindung mit einem Löschwassersubstitut sichergestellt. Das Sichtdreieck ist frei zu halten (Gartenhütten, Zäune/Hecken > 60 cm, etc.). Anhänge: -
Nachträge:	-
manuelle Einträge:	-